



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

DECLARATION OF PERFORMANCE

REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Document Number: GS536-CPR-001

1. Unique identification code of the product-type:

Smoke alarm device GS536

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

GS536

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Fire safety

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**Siterwell Electronics CO., Limited
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China**

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: **Intertek 0359 performed I) determination of the product type on the basis of type testing (including sampling), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product, II) initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control, III) continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued:**

Certificate of constancy of performance 0359-CPR-00609

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: (name and identification number of the Technical Assessment Body, if relevant) issued (reference number of the European Technical

**SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED**

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Assessment) on the basis of (reference number of the European Assessment Document) 4.4.2011 Official Journal of the European Union L 88/37 EN performed under system (description of the third party tasks as set out in Annex V) and issued (certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant):

Not applicable

9. Declared performances:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized technical specification
<i>Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions ⁽¹⁾</i>		
Smoke alarm signals	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Inter-connectable smoke alarms	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Repeatability	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.2
Directional dependence	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.3
Initial sensitivity	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.4
Air movement	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.5
Dazzling	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.6
Fire sensitivity	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.15
Sound output	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.17
Sounder durability	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.18
Inter-connectable smoke alarms	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.19
Alarm silence facility (optional)	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.20
<i>Operating reliability</i>		
Compliance	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.1
Individual alarm indicator (optional)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.2
Mains-on indicator	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.3
Connection of external ancillary devices	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.4
Means of calibration	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.5
User replaceable components	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.6
Normal power source	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.7
Standby power source	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.8
Electrical safety requirements	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.9
Routine test facility	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.10
Terminals for external conductors	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.11
Battery removal indication	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.13
Battery connections	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.14
Battery capacity	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.15
Protection against the ingress of foreign bodies	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.16
Additional requirements for software controlled smoke alarms	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.17
Marking and data	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.19
Impact	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.11
Battery fault warning	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.16
Battery reversal	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.22
Back-up power source	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.23
Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.24
<i>Tolerance to supply voltage</i>		
Variation in supply voltage	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.21



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

<i>Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance</i>		
Dry heat	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.7
Cold (operational)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.8
<i>Durability of operational reliability: vibration resistance</i>		
Vibration (operational)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.12
Vibration (endurance)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.13
<i>Durability of operational reliability: humidity resistance</i>		
Damp heat (operational)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.9
<i>Durability of operational reliability: corrosion resistance</i>		
Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.10
<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>		
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	PASS	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.14
⁽¹⁾ The products covered by this standard are assumed to operate, in an event of fire, before the fire becomes so large as to affect their functioning. There is therefore no requirement to function when exposed to direct attack from fire.		

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Kaven Wang
Function: CEO Siterwell Electronics CO., Limited
Place: Ningbo
Date: 01-10-2018





SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Dokumentnummer: GS536-002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Rauchwarnmelder GS536

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

GS536

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Brandschutz

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Siterwell Electronics CO., Limited
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Intertek 0359 hat I) Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung, II) Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, III) laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung 0359-CPR-00609

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: (gegebenenfalls Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle) Folgendes ausgestellt: (Referenznummer des Europäischen



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Bewertungsdokuments) auf der Grundlage von (Referenznummer der Europäischen Technischen Bewertung): hat nach dem System vorgenommen (Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V) und Folgendes ausgestellt (Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle, Prüf/Berechnungsberichte — soweit relevant):

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Nennauslösebedingungen/-empfindlichkeit (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall ⁽¹⁾</i>		
Signale des Rauchwarnmelders	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Wiederholbarkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.2
Richtungsabhängigkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.3
Ausgangsansprechempfindlichkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.4
Luftbewegung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.5
Blendung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.6
Brandansprechempfindlichkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.15
Schallemission	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.17
Dauerhaftigkeit des Signalgebers	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.18
Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.19
Alarmstummschalteinrichtung (wahlweise)	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.20
<i>Betriebszuverlässigkeit</i>		
Übereinstimmung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.1
Individuelle Warnanzeige (wahlweise)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.2
Netz-Betriebsanzeige	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.3
Anschluss externer Nebeneinrichtungen	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.4
Kalibriereinrichtung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.5
Vom Benutzer auswechselbare Teile	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.6
Hauptenergieversorgung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.7
Zusatzstromversorgung	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.8
Anforderungen an die elektrische Sicherheit	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.9
Einrichtung zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.10
Anschlussklemmen für externe Leitungen	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.11
Batterieausbauanzeige	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.13
Batterieanschlüsse	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.14
Batteriekapazität	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.15
Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.16
Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.17
Kennzeichnung und technische Dokumentation	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.19
Schlag	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.11
Batteriestörungsmeldung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.16
Polaritätsumkehr	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.22
Zusatzstromversorgung	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.23
Elektrische Sicherheit - Beurteilung und Prüfung eines ausreichenden Personenschutzes gegen gefährliche Ströme durch den menschlichen Körper (Elektroschock), sehr hohe Temperaturen und Ausbruch und Ausbreitung von Bränden	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.24
<i>Toleranz der Versorgungsspannung</i>		
Schwankungen der Versorgungsspannung	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.21



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit</i>		
Trockene Wärme	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.7
Kälte (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.8
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen</i>		
Schwingen (In Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.12
Schwingen (Dauerprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.13
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit</i>		
Feuchte Wärme (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.9
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion</i>		
Schwefeldioxid (SO ₂)-Korrosion	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.10
<i>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität</i>		
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.14
⁽¹⁾ Es wird davon ausgegangen, dass die in dieser Norm erfassten Produkte im Falle eines Brandes wirksam werden, bevor der Brand sich so ausweitete, dass die Funktionsfähigkeit der Produkte beeinträchtigt wird. Daher wird keine Anforderung an die Funktionsfähigkeit festgelegt, wenn die Produkte dem Feuer direkt ausgesetzt sind.		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Kaven Wang
Funktion: CEO Siterwell Electronics CO., Limited
Ort: Ningbo
Datum: 01-10-2018





SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

RÈGLEMENT (UE) No 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN

Numéro du Document: GS536-002

1. Code d'identification unique du produit type :

Dispositif d'alarme de fumée GS536

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

GS536

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Sécurité au feu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**Siterwell Electronics CO., Limited
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: **Intertek 0359 a réalisé I) la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit II) une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine III) une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon le système 1 a délivré :**

Le certificat de constance des performances 0359-CPR-00609

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: (nom et numéro d'identification de



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant) a délivré (numéro de référence de l'évaluation technique européenne) sur la base de (numéro de référence du document d'évaluation européen) a réalisé selon le système (description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V) a délivré (le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs – le cas échéant) :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<i>Conditions nominales de déclenchement/ sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performance en condition de feu⁽¹⁾</i>		
Signaux de dispositif d'alarme de fumée	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Dispositifs d'alarme de fumées interconnectables	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Répétabilité	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.2
Influence de la direction	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.3
Sensibilité initiale	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.4
Influence des courants d'air	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.5
Éblouissement	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.6
Sensibilité au feu	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.15
Puissance acoustique	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.17
Durabilité du dispositif sonore	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.18
Dispositifs d'alarme de fumée interconnectables	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.19
Dispositif de neutralisation d'alarme (optionnel)	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.20
<i>Fiabilité opérationnelle</i>		
Conformité	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.1
Indicateur d'alarme individuelle (optionnel)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.2
Indicateur de mise sous tension	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.3
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.4
Dispositif d'étalonnage	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.5
Composants remplaçables par l'utilisateur	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.6
Source d'alimentation principale	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.7
Source d'alimentation de secours	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.8
Exigences relatives à la sécurité électrique	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.9
Dispositif d'essai individuel de série	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.10
Barnes pour conducteurs externes	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.11
Indication d'absence de batterie	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.13
Branchements de la batterie	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.14
Capacité de la batterie	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.15
Protection contre l'introduction de corps étrangers	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.16
Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs d'alarme de fumée gérés par logiciel	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.17
Marquage et informations	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.19
Impact	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.11
Signal de défaut de batterie	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.16
Inversion de polarité	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.22
Source d'alimentation de secours	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.23
Sécurité électrique - Evaluation et essais pour déterminer le caractère adéquat de la protection individuelle contre les courants dangereux traversant le corps humain (choc électrique), la température	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.24



SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

NO.666 QINGFENG ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

excessive et le démarrage et la propagation d'un incendie		
<i>Tolérance de la tension d'alimentation</i>		
Variation de la tension d'alimentation	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.21
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température</i>		
Chaleur sèche	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.7
Froid (essai fonctionnel)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.8
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations</i>		
Vibrations (Essai de fonctionnement)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.12
Vibrations (Essai d'endurance)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.13
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité</i>		
Chaleur humide (essai fonctionnel)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.9
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion</i>		
Corrosion par le dioxyde de soufre (SO ₂)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.10
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique</i>		
Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essais fonctionnels)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.14
⁽¹⁾ Les produits couverts par la présente norme sont censés fonctionner, en cas d'incendie, avant que l'incendie ne soit si important qu'il affecte leur fonctionnement. Il n'y a par conséquent aucune exigence relative au fonctionnement lors d'une exposition à une attaque directe du feu.		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Kaven Wang
Fonction : CEO Siterwell Electronics CO., Limited
Lieu : Ningbo
Date : 01-10-2018

