



Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK

sprue
safety products

Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

Déclaration de performance

Conformément au règlement (UE) relatif aux produits de construction n° 305/2011

Sprue- WST-630

1. *Famille de produits :*

FireAngel WST-630
AngelEye WST-AE630-FR

2. *Usage prévu :*

Détecteur de fumée optique Thermoptek pour usage domestique avec interconnexion radio en option

3. *Nom, marque commerciale déposée et adresse du fabricant :*

Sprue Safety Products Ltd
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry
CV4 7EZ
Royaume-Uni

4. *Déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par les normes harmonisées :*

EN 14604:2005

Certifié par : LPCB, BRE Global Ltd, Watford, WD25 9XX, Royaume-Uni

L'organisme de certification a réalisé les essais de type, l'inspection initiale du site de fabrication et le contrôle continu de la production en usine, a approuvé le contrôle de production en usine et a délivré un certificat CE de conformité.

Certificat de conformité :

0832-CPD-1926

Certifications supplémentaires :

S/O

5. *Performance déclarée*

Toutes les exigences, y compris les caractéristiques fondamentales et les performances correspondantes relatives à l'usage prévu ou aux usages tels que décrits dans le point 2 et conformément aux caractéristiques fondamentales répertoriées dans le tableau ci-dessous (point 6).

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICOM
FireAngel
First Alert

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14



Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK

sprue
safety products

Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

6. *La performance des produits indiqués dans les points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée dans le point 5.*

Description	Norme EN 14604:2005	Performance
Conformité, indicateur d'alarme individuelle, dispositif d'étalonnage, composants remplaçables par l'utilisateur, source d'alimentation principale, exigences relatives à la sécurité électrique, dispositif d'essai individuel de série, signaux de dispositif d'alarme de fumée, capacité de la batterie	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15	Conforme
Protection contre l'introduction de corps étrangers	4.16	Conforme
Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs d'alarme de fumée gérés par logiciel	4.17	Conforme
Marquage et informations	4.19	Conforme
Répétabilité, influence de la direction, sensibilité initiale, influence des courants d'air, éblouissement	5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	Conforme
Chaleur sèche, froid (en fonctionnement), chaleur humide, corrosion au dioxyde de soufre, impact, vibrations (en fonctionnement), vibrations (endurance)	5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13	Conforme
Décharge électrostatique, champs électromagnétiques rayonnés	5.14b, 5.14c	Conforme
Sensibilité au feu	5.15	Conforme
Signal de défaut de batterie, puissance acoustique, durabilité du dispositif sonore, dispositif de neutralisation d'alarme (en option), variation de la tension d'alimentation	5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21	Conforme
Sécurité électrique	5.24	Conforme
Véhicules de loisirs (VDL)	Annexe L	Conforme

Signé en nom et pour le compte du distributeur par

Ross Bates
Responsable qualité
Coventry
18 juin 2013

Réf. document – SADOPWST-630-01

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DIGON™
FireAngel®
First Alert®

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14